

LOUIS BERGER GROUP, INC
(proiectant)
S.C. METROUL S.A
(subproiectant)

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
"Dealul Spirii" al Municipiului Bucuresti


FISA TEHNICA
in vederea emiterii Acordului Unic
pentru avizul privind securitatea la incendiu

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Denumire⁽¹⁾: Grup scolar "Doamna Stanca"
2. Amplasament⁽¹⁾ _____ str Calea Grozavesti, nr 9, sector 6 -Bucuresti _____
3. Beneficiar⁽¹⁾ Primaria Municipiului Bucuresti
4. Proiect⁽¹⁾ nr. 082/S6 elaborator⁽¹⁾ S.C. METROUL S.A. (subproiectant)

2. CARACTERISTICILE TEHNICE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI⁽¹⁾ (in functie de tipul de constructie)

- civila (inalta, foarte inalta, obisnuita); - *cladire civila (unitate invatamant scolar) - obisnuita.*
- de productie si/sau depozitare (monobloc, blindata, obisnuita);
- cu functiuni mixte (civile - productie - depozitare); --
- arie construita $Ac = 1465 m^2$;
- arie desfasurata $Ad = 2431 m^2$;
- numarul compartimentelor de incendiu - 1 compartiment (sala de sport nu este proiectata de noi, ci de alta firma);
- ariile compartimentelor de incendiu - $1465 m^2$;
- regimul de inaltime a constructiei, compartimentelor de incendiu:
 - inaltimea fata de terenul carosabil:
 - corp C1- 14,95m;
 - corp C2- 6m;
 - corp C3- 5m;
 - corp C4- 3,5m;
 - corp C5- 3m;
 - pergola acoperita - 2,65m
 - corp GE006 (ghena ecologica) - P;
- volumul constructiei (compartimentelor de incendiu) - $8183 m^3$
- utilizatorii constructiei :
 - oameni (capacitate maxima simultana in cladire, compartiment, pe niveluri)- 250 (elevi si personal didactic).
 - animale (capacitate maxima simultana in cladire, compartiment, pe niveluri);--
 - tipuri si capacitate de depozitare (pentru depozite); --



- caracteristici ale proceselor tehnologice (pentru productie); --
- numărul cailor de evacuare; - 4 cai de evacuare
- nivelul riscului de incendiu (categoria de pericol de incendiu) al construcției (compartimentului de incendiu) sau instalației tehnologice; - categoria "C" de importanță normală; clasa a II-a de importanță.
- gradul de rezistență la foc; - grad de rezistență II
- distanțe de siguranță între clădiri (măsurile constructive când nu sunt asigurate);
 - > 20 m față de clădirile învecinate
- sisteme de evacuare a fumului (și, după caz, a gazelor fierbinți); - evacuare
 - naturală - trape evac. fum la case scări închise pin împ
 - cu act. autom. și manuală de la nr. parter
- cai de acces, evacuare și intervenție: 4 cai de acces
 - caracteristici funcționale ale cailor exterioare de evacuare (realizare, gabarite, trasee, marcare);
 - caracteristici ale cailor interioare de evacuare (alcatuire, tip, timpi de evacuare, gabarite, iluminat de siguranță, marcare); - ieșirile din interior fiind marcate cu iluminat de siguranță cu autonomie de funcționare 0 ora.
- echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de PSI:
 - sisteme, instalații și dispozitive de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu (tip, acționare, timp de alimentare, zone protejate);
 - sisteme, instalații și dispozitive de intervenție împotriva incendiului (tip, acționare, debit, presiune, rezervă, surse de alimentare, timp normat de funcționare, zone echipate):
 - cu hidranți exteriori și interiori;
 - stingătoare și alte aparate de stins incendii (tip, număr, mod de amplasare); - spațiile vor fi dotate cu stingătoare portabile cu pulberi și CO₂ tip P₆ (min. 1 buc la 150 m² dar cel puțin 2 bucati pe nivel);
- condiții pentru asigurarea intervenției:
 - surse de alimentare (cu apă, alte substanțe de stingere, zone protejate); - statia de pompe de incendiu (rezerva intangibila de apa) hidr. int. tavit
 - asigurarea serviciului de pompieri (dacă este cazul, categoria și dotarea acestuia) - nu este cazul.

3. MODUL DE INDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI ⁽¹⁾:::

Se va specifica:

- sunt îndeplinite condițiile tehnice pentru cerința de calitate "Securitate la incendiu" - pentru asigurarea desfășurării corespunzătoare a diverselor activități, beneficiarul va urmări organizarea acitivității de prevenire și stingere a incendiilor în strictă conformitate cu ~~Ordonanța Guvernului nr. 307 / 2006.~~ Legea


4. MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR SI RESTRICTIILOR IMPUSE ⁽¹⁾:

INTOCMIT ⁽²⁾
arh. DORINA PATRA

L.S.

2 no 7

- 5.** Vazand specificarile prezentate in FISA TEHNICA privind modul de indeplinire a cerintelor de avizare, precum si documentatia depusa pentru autorizare (PAC/POE), se acorda :



AVIZ FAVORABIL - 1053987

In vederea emiterii Acordului Unic fara / cu ~~urmatoarele~~ conditii ⁽³⁾

reabilitare si extindere constructii
existente - GRUP SCOLAR "SOAMNA STANCA"
Sef = 2431 m²

(3)

(nume, prenume, semnatura)

Data: 10.12.2007

SEFUL INSPECTORATULUI
GRAL BRIGADA
Sef. C. MAREL

